

SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CÓRDOBA, PARQUE EN TÓRBES, CANCHA EN AYACUCHO P.I.P. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Respuesta a las Aclaratorias N° Uno (1):

1. **Item 16:** FLANCHES METALICOS DE 20 cm X 20 cm. No se indica espesor del Flanche. ¿Por favor indicar si es de 6mm u 8 mm?

R.: Espesor 6 mm.

2. **Item 20:** TUBO DE HIERRO REDONDO DE 3": Son de 6 mts o 12 mts?

R.: Espesor 2 a 3 mm., longitud 6 mts (Aplica en items 18,20, 21)

3. **Ítem 22:** TUBO REDONDO DE HIERRO 2" (6m): No se indica espesor del tubo. ¿Por favor indicar si es de 2 mm?

R.: Espesor 2 mm., longitud 6 mts

4. **Item 33:** LÁMPARAS LED CON FOTOCELIDAS DE 500W: Estas lámparas deben incluir fotoceldas y paneles solares? Por favor confirmar el voltaje de 500 W ya que comercialmente viene de 200 W y 300 W.

R.: Este Item, las lámparas solicitadas son de 500 W. Incluye la fotocelda y el panel solar (NO requiere electricidad)



5. **Item 34:** LÁMPARAS LED CON FOTOCELIDAS DE 200 W. ¿Estas lámparas deben incluir fotoceldas y paneles solares?

R.: Incluye la fotocelda y el panel solar (NO requiere electricidad)

20-agosto-2024